

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach.

Zamawiający, na podstawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. ze zmianami), przekazuje treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1. Czy zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych DN200 i DN250 w odcinkach 2,5m?.

Odpowiedzi: Zamawiający wymaga zastosowania rur w odcinkach 2,5 m, w celu minimalizacji ilości połączeń. Z uwagi na to, że połączenie rur jest miejscem najbardziej narażonym na awarie, należy dążyć do zmniejszenia ich ilości.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający uzna za kryterium doświadczenia kierownika budowy, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem kierownika robót drogowych zamiast doświadczenia kierownika budowy w specjalności drogowej.

Odpowiedzi: Zamawiający uzna w kryterium „doświadczenie kierownika budowy”, doświadczenie kierownika robót w specjalności drogowej.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający w dniu 09.03.2017r. dokonał zmiany ogłoszenia, dotyczącej doświadczenia zawodowego kierownika budowy i terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie wprowadza zmiany w stosunku do dokumentacji:

1. Kosze na odpady -kosze betonowe(min. waga jednego kosza 20 kg), sześciokątne, o pojemności 70 litrów z metalowa obręczą na worek, kolorystyka grys sjenitowy,
2. Wiaty przystankowe – konstrukcja wiat wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej, przeszklenie ścian szkłem hartowanym o grubości 8mm, dach płaski wykonany z blachy ocynkowanej i lakierowanej,