

Gmina Police
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM ZADANIA PN.

Remont pokrycia dachowego, polegający na wymianie dachówki ceramicznej karpiówki na dachówkę ceramiczną zakładkową glazurowaną, z dociepleniem pomieszczeń mieszkalnych poddasza, wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Bankowej 35-37 w Policach

Numer ogłoszenia: ZP-DTI-WD-2/ 540642-N-2018; data zamieszczenia: 05.04.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazujemy treść zapytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz odpowiedź, jaka została udzielona w związku z przysłanym przez potencjalnego wykonawcę zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. przetargu.

Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia) poniżej:

„W związku z tym, że w STWOR określono dachówkę, cytuję:

„- dachówka ceramiczna zakładkowa wraz z elementami wykończeniowymi tego samego systemu (dachówki krawędziowe, wentylacyjne, odpowietrzenia kanalizacji, gąsiory z zastosowaniem taśmy wentylacyjno-uszczelniającej itp.) – w kolorze ceglanym lub zbliżonym (naturalnym), kolor do ustalenia ze wspólnotą mieszkaniową. Zamawiający dopuszcza wyłącznie zastosowanie dachówki ceramicznej zakładkowej glazurowanej.”


Niestety żaden z popularnych producentów nie produkuje dachówek spełniających ww warunki. Ponieważ sprawa ta podczas procedury przetargowej ma znaczenie przede wszystkim finansowe, proszę o informację czy może być użyta dachówka angobowana.

z poważaniem”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dachówki angobowanej.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie dachówki ceramicznej zakładkowej glazurowanej, zgodnie z zapisami w rozdziale II ust. 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


mgr inż. Wiesław Komarnek