

**ZAMAWIAJACY:**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI POLICE tel. (+48) 91 42 21 310

SP. Z O.O. fax(+48) 91 31 70 015

UL. GRZYBOWA 50 adres strony internetowej:

72-010 POLICE www.zwik.police.pl

Police, dnia 21.09.2018 r.

**Wyjaśnienie**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.:” Dostawa kraty zgrzeblowej z prasopłuczką skratek.”**

**Pytanie nr 1**

*„Prosimy o potwierdzenie wykonania materiałowego kraty i praso-płuczki. Czy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia urządzenia mają być wykonane z różnych typów stali nierdzewnej, czy jest to jednak omyłka i praso-płuczka również powinna być wykonana ze stali nierdzewnej takiej jak krata tj. nie gorszej niż AISI 304L (DIN 1.4301) zamiast AISI 316L (DIN 1.4404)?”*

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zmawiający dopuszcza wykonanie prasopłuczki ze stali nierdzewnej takiej jak krata tj. nie gorszej niż AISI 304L, (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk), wytrawianej w całości w kwaśnej kąpieli. Napędy: żywica syntetyczna RAL 5015. Inne komponenty (rolki, węże, itp.) wykonanie z materiałów odpornych na korozję.

**Zatwierdzam**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

**PREZES ZARZĄDU**

*Rafał Zielirski*