



**Burmistrz Police**  
**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3

RADA MIEJSKA  
w Policach  
wpł. dnia 30 MAJ 2019  
Przydzielono. Lp. 012. 253/2019  
znak. BR. 0003. 89. 2019

Police, 28 maja 2019 roku

Urząd Miejski  
w Policach  
wpł. dnia 23. WRZ. 2019  
Przydzielono .....  
znak .....

**Pan Grzegorz Ufniarz**  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Policach

10. 06. 2019

Nasz znak: GKM.0003.32.2019.BS

W nawiązaniu do interpelacji Pana Zygmunta Kołackiego radnego Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotyczącej kontroli sprawności hydrantów PPOŻ w miejscowości Tanowo w załączeniu przesyłam odpowiedź ZWiK Sp. z o.o. w powyższej sprawie.

Do wiadomości:

1. Pan Zygmunt Kołacki  
Radny Rady Miejskiej w Policach
2. Wydział Organizacyjno-Prawny

  
Z-ca BURMISTRZA  
mgr Jakub Pisański

Urząd Miejski w Policach	
wpl. dnia	24. MAJ. 2019
Przydzielono znak	..... Police, dnia 22 maja 2019 r.

Znak pisma: ZWiK/TE / *ca* / 2019  
Znak sprawy: DA.054.4.2019

**Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
Urząd Miejski w Policach**

ul. Bankowa 18, 72-010 Police

W odpowiedzi na pismo GKM.0003.33.2019.BS dotyczące interpelacji Pana Zygmunta Kołackiego w sprawie braku dostępu do hydrantu znajdującego się na ul. Szczecińskiej w rejonie posesji 25 - 26 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje iż, w dniu 17.05.2019 r. służby techniczne spółki dokonały kontroli działania ww. hydrantu. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, iż hydrant jest właściwie oznakowany, dostępny i sprawny technicznie. Jednocześnie informujemy, iż do 28 czerwca 2019 r. służby Spółki dokonają sprawdzenia pozostałych hydrantów w miejscowości Tanowo.

Z poważaniem  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  
**PREZES ZARZĄDU**  
*Rafał Zielinski*