Nr	NAZWA POM.	PU (m?)
	ZAKRES OPRACOWANIA	80.94
P01	DZIAŁ ZBYTU	32.31
P02	DZIAŁ TECHNICZNY	31.81
P03	KORYTARZ	1.93
P04	WC	7.28
P05	POKÓJ SPOTKAŃ	7.62

UWAGA:

1. W ODLEGŁOŚCI 30cm OD KANAŁU KABLOWEGO ORAZ PUNKTÓW ELEKTRYCZNO-LOGICZNYCH PEL ZABRANIA SIĘ MONTAŻU INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/10A YDYżo 3x1,5 mm DLA ZASILANIA MATY GRZEWCZEJ

OPRAWĘ PODŁĄCZYĆ POD ISTNIEJĄCY OBWÓD OŚWIETLENIOWY W KORYTARZU Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKA

OPRAWĘ PODŁĄCZYĆ POD ISTNIEJĄCY OBWÓD OŚWIETLENIOWY W KORYTARZU

STEROWNIK KLIMATYZACJI MONTAŻ NA ŚCIANIE OBOK ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V DLA ZASILANIA DRZWI AUTOMATYCZNYCH

TERMOSTAT INST. GRZEWCZEJ

IST. T0.1, T1.1

KORYTO KABLOWE 65x100/2 mm

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/16A YDYżo 3x2,5 mm DLA ZASILANIA JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/16A YDYżo 3x2,5 mm DLA ZASILANIA JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/16A YDYżo 3x2,5 mm DLA ZASILANIA JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI

STEROWNIK KLIMATYZACJI MONTAŻ NA ŚCIANIE OBOK ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA

IST. GPD

IST. DVR

TERMOSTAT INST. GRZEWCZEJ

KORYTO KABLOWE 65x100/2 mm

TERMOSTAT INST. GRZEWCZEJ

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/10A YDYżo 3x1,5 mm DLA ZASILANIA MATY GRZEWCZEJ

KANAŁ KABLOWY DWUDZIELNY 38x190/2mm

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/10A YDYżo 3x1,5 mm DLA ZASILANIA MATY GRZEWCZEJ

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/10A YDYżo 3x1,5 mm DLA ZASILANIA MATY GRZEWCZEJ

TERMOSTAT INST. GRZEWCZEJ

STEROWNIK KLIMATYZACJI MONTAŻ NA ŚCIANIE OBOK ŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA

KANAŁ KABLOWY DWUDZIELNY 38x190/2mm

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/16A YDYżo 3x2,5 mm DLA ZASILANIA JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/16A YDYżo 3x2,5 mm DLA ZASILANIA JEDN. ZEW. KLIMATYZACJI

WYPUST ELEKTRYCZNY 230V/10A YDYżo 3x1,5 mm DLA ZASILANIA MATY GRZEWCZEJ

KORYTO KABLOWE 65x100/2 mm

P01 32.31 m² Hp=2,67m

P02 31.81 m² Hp=2,67m

P03 1.93 m²

P04 7.28 m² Hp=2,63m

P05 7.62 m² Hp=2,63m

MMA Marta Miller Architekci
ul. Kazimierza Królewicza 2i/24
71-552 Szczecin tel. 600075864
NIP: 851 260 95 24

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE UKŁADU FUNKCJONALNEGO CZĘŚCI PARTERU NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI INTERESTANTÓW W BUDYNKU ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

temat: /subject:

ul. Grzybowa 50,
72-010 Police
adres inwestycji/address

Ul. Grzybowa 50
72-010 Police
adres inwestora

Zakład Wodociągów I Kanalizacji Police Sp. z o.o.
inwestor/investor

mgr inż. Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/POOE/11
projektant/designed by

mgr inż. Mariusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PWOE/11
sprawdzający/approved by

RZUT PARTERU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

branża: elektryczna
skala: 1:50
faza: PB
data: czerwiec 2019

IE01
nr rys./num.