


-TM-

P-12kW

WLZ - YKY 4x10mm



SIĘĆ ENERGETYCZNA ENEA
OPERATOR

R < 100Ω

GRANICA STRON
GRANICA EKSPLOATACJI

UWAGI:

1. PRZYŁĄCZE WYKONAĆ ZGODNIE Z WTP
2. CAŁOŚĆ ROBÓT ELEKTRYCZNYCH OD ZŁĄCZA KABLOWO POMIAROWEGO W ZAKRESIE INWESTORA
3. JAKO ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE ZASTOSOWANO WYŁĄCZNIKI SELEKTYWNE 3X S311/C25
4. LICZNIKI 1-STREFOWE 3-FAZOWE DOSTARCZY RD SZCZECIN, PO ZAWARCIU UMOWY O DOSTAWĘ I ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁOWYCH.
5. W ROZDZ. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE O CZUŁOŚCI 30mA
6. OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ:
 - DOCELOWO UZIOM
- POGRAŻANY
 - OCHRONĘ PRZEPięCIOWĄ KLASY C
7. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM POPRZEC SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W CZASIE MAX 5S.
8. NA ODBIÓR PRZYŁĄCZA DOSTARCZYĆ PROTOKÓŁ POMIARÓW REZYSTANCJI UZIEMIENIA
9. WYKONAĆ POWYKONAWCZE POMIARY GEODEZYJNE

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZEC
SAMOCZYNNE WYL. ZASILANIA

PB:

SCHEMAT ZASILANIA

INWESTYCJA:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia		
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr 173 obręb 0010 Tatynia, gmina Police		
	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
gt. projektant:	mgr inż. Piotr Markowski ZAP/0218/POOE/11		
sprawił:	mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP/0125/PWOE/11		
opracował:			

PRACOWNIA
PROJEKTOWA



www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926, kom. 608031884

DATA: 06.2020

SKALA: 1:XX

NR RYS.: IEZ1