








LEGENDA SYMBOLI OPRAW AWARYJNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWANIA SITP WP:


-  - OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZALKĄ W OBUŁODWIE MIN. LED 3x1W 2 GODZ. AT
-  - OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTRONNA - KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
-  - OPRAWA AWARYJNA - WYJŚCIE EWAKUACYJNE MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
-  - OPRAWA AWARYJNA - DO PRZESTRZENI OTWARTYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
-  - OPRAWA AWARYJNA - DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
-  - DWONEK ALARMOWY DUŻY 230VAC
-  - PRZYCIŚC DZWONKOWY 10A/230V

 - WYMAGANE NATĘŻENIE OŚW. W DANEJ STREFIE

 AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU 813P

UWAGI DOT. OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AW NALEŻY ZASILIC Z ISTNIEJĄCYCH OBUŁODÓW OŚWIETLENIOWYCH Z POMIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA, INSTALACJE, NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM YDY2o 3x1,5, UKŁADANYM W LISTWACH INSTALACYJNYCH
- ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ RZECZOZNAWCĄ OCHRONY PPOŻ. NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 1LX, ZGODNIE Z PN, NA KLATKACH SCHODOWYCH OŚWIETLENIE ZMIESZONO WZGLĘDEM NORMATYMU DO 5LX. PRZY URZĄDZADZENIACH OCHRONY PPOŻ. T.J. HYDRANTACH, PRZYCIŚKACH ROP, RPO, PPWP PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 5LX ZGODNIE Z PN.
- ZASTOSOWANE OPRAWY MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE ITB/CNBOP ORAZ WYPOSAŻONE BYĆ W AUTOTEST, Z 2 GODZ. FUNKCJĄ PODTRZYMANIA ZASILANIA I ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED, OPTYKA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ, ZGODNIE Z PROJEKTEM, DLA PRZESTRZENI OTWARTEJ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.
- SZCZEGÓŁOWĄ LOK. OPRAW AW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA OBIEKCIE, NA ETAPIE WYKONAWSTWA I SKOORDYNOWAĆ Z ISTNIEJĄCYMI OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI

PW:	INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - RZUT PARTERU		
INWESTYCJA:	Przystosowanie budynku do warunków p.poz.		
ADRES	ul. Bankowa 18. Police		
INWESTYCJA:			
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
BR. SANITARNA projektant	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
 www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax: 914319926, kom. 608031884		DATA:	09.2019
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	IE4