

Na prośbę oferenta złożoną w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

„Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w ramach rewitalizacji starego miasta w Policach”

zamieszczamy:

- *warunki przebudowy oświetlenia Placu Chrobrego w Policach* wydane przez ENEOS sp. z o.o. w dn.01.08.2011 r.
- decyzję Starosty Polickiego znak SR.6131.156.2012.MP z dnia 17.12.2012 r.

Szczecin, dnia 01.08.2011r.  
Eneoss/OS/DT/TCE/ 1681 /2011

**Inwestor**  
Urząd Miejski Police  
ul. Stefana Batorego 3  
72 – 010 Police

**Adres do korespondencji**

**Pracownia Projektowa MILO7**  
ul. Sowińskiego 24  
70 -237 Szczecin

Dot. Warunków przebudowy oświetlenia na Placu Chrobrego w Policach .

Odpowiadając na Państwa pismo informujemy, wyrażamy zgodę na przebudowę oświetlenia jw. pod następującymi warunkami:

1. Nowoprojektowane oświetlenie należy zasilic z najbliższej istniejącej sieci oświetlenia ulicznego (minimum dwa punkty zasilania – najlepiej z obwodów zasilanych z różnych szaf oświetleniowych).
2. Oświetlenie należy zasilic kablami typu YAKY przekroju wg obliczeń lecz nie mniej niż 16 mm<sup>2</sup>. Kable na końcach zabezpieczac przy pomocy głowic termokurczliwych.
3. Słupy stalowe, stożkowe, ocynkowane, o grubości blachy min. 4mm lub inne uzgodnione z Eneoss.
4. Do oświetlenia należy zastosowac oprawy typu parkowego uzgodnione z Inwestorem oraz Eneoss.
5. System ochrony wg obowiązujacych przepisów.
6. W przypadku przekopów przez jezdnie lub przez wjazdy istniejące i projektowane kable prowadzić w przepustach z rury grubościennej. W przypadku trudnego gruntu kable na całej długości prowadzić w rurach osłonowych Arota.
7. Przy projektowaniu uwzględnić dojazd samochodem do konserwacji.
8. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje Eneoss odpowiednio wcześniej, a na etapie wykonawstwa oświetlenie podlega odbiorom cząstkowym i odbiorowi końcowemu przez Eneoss Sp. z o.o.
9. Ważność warunków upływa z dniem 31.07.2013.
10. Integralną część warunków stanowią „Wymagania dotyczące sieci oświetlenia ulic” na dzień 02.02.2011.
11. Projekt oświetlenia należy uzgodnić w Eneoss.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
Eneoss Sp. z o.o. Oddział Szczecin

Z poważaniem

Andrzej Konopelko