

D N D N


1	2	3	4
---	---	---	---

N

11
12

N

W	5	6	S
W	7	8	W
W	9	10	S



D N N D

19	20	21	22
----	----	----	----

BOHATERÓW WESTERPLATTE 23

MISTRZ KOMINARSKI  
 Paweł Komorowski  
 upr. nr 8734



STAN OBECNY BOHATERÓW WESTERPLATTE 23

upr. nr 8734

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II P.								WK M-5							PCOG M-5								WŁ M-5
I P.	PK M-3		PK M-3		WK M-3				WŁ M-3	PGWP M-3				PCOG M-4		WK M-4		PGWP M-4					
P A R T E R						PCOG M-1	WK M-1		WŁ M-1				WŁ M-2			WK M-2	PGWP M-2					PK M-2	
P I W N I C A																							

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI , WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI ,PCOG-PIEC CO GAZOWY ,PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPEŁYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 --NUMER MIESZKANIA

STAN ZALECANY BOHATERÓW WESTERPLATTE 23

upr. nr 8734

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II P.								WK M-5							PCOG M-5								WŁ M-5
I P.	PK M-3		PK M-3		WK M-3					PGWP M-3				PCOG M-4				PGWP M-4					
PARTER						PCOG M-1	WK M-1		WŁ M-1				WŁ M-2			WK M-2	PGWP M-2		PK M-2				
PIWNICA																							

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI , WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI , PCOG-PIEC CO GAZOWY , PGWP-PIEKYK GAZOWY WODY PRZEŁYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 –NUMER MIESZKANIA

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE:

- 1) WENTYLACJE ŁAZIENKI M-3 NALEŻY WYPROWADZIC PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH Z RURY DWUŁĄSZCZOWEJ OCIEPLONEJ.
- 2) WENTYLACJE KUCHNII M-4 NALEŻY WYPROWADZIC PRZEZ STROP PONAD DACH Z RURY DWUŁĄSZCZOWEJ OCIEPLONEJ.

7.06.2016

MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski

upr. nr 8734

Paweł Komorowski  
ul. Lagodna 8A, 72-500 Lubin  
NIP 669-108-15-42 Regon 330532327

N N N N

1	2	3	4
---	---	---	---

D N

11	12
----	----

N	5	6	S
W	7	8	W
W	9	10	S

W	13	14	S
W	15	16	W
S	17	18	S

N N N N D

19	20	21	22
----	----	----	----



BOHATERÓW WESTERPLATTE 25

MISTRZ KOMINIARSKI  
Paweł Komorowski  
upr. nr 8734



STAN OBECNY BOHATERÓW WESTERPLATTE 25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II P.									WK M-5		PK M-5							PCOG M-6					WŁ M-6
I P.						PCOG M-3	WK M-3	WŁ M-3						PCOG M-4	WŁ M-4	WK M-4							
P A R T E R							WK M-1	WŁ M-1		PCOG M-1			WŁ M-2			WK M-2	PCOG M-2					KOMINEK M-2	
P I W N I C A																							

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI ,WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI ,PCOG-PIEC CO GAZOWY ,PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPLYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 –NUMER MIESZKANIA

STAN ZALECANY BOHATERÓW WESTERPLATTE 25

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
II P.									WK M- 5									PCOG M-6					WŁ M- 6	
I P.					WK M- 3	PCOG M-3								PCOG M-4	WŁ M- 4									
PARTER							WK M- 1	WŁ M- 1		PCOG M-1			WŁ M- 2			WK M- 2	PCOG M-2						KOMINEK M-2	
PIWNICA																								

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI ,WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI ,PCOG-PIEC CO GAZOWY ,PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEŁYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 –NUMER MIESZKANIA

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE:

- 1) WENTYLACJE ŁAZIENKI M-3 NALEŻY ODŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.8 I WYPROWADZIC PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ.
- 2) WENTYLACJE KUCHNII M-4 NALEŻY ODŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.16 I WYPROWADZIC PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ.
- 3) M-6 BRAK WENTYLACJI KUCHNII.WYKONAĆ WENTYLACJE KUCHNII Z RURY DWUPŁASZCZOWE OCIEPLONEJ I WYPROWADZIC PRZEZ STROP PONAD DACH.
- 4) WENTYLACJE KUCHNI M-3 NALEŻY PRZEŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.7 DO PRZEWODU NR.5

D D D

1	2	3	4
---	---	---	---

D

11
12

5	6	W
7	8	W
9	10	S

S	13	14	N
W	15	16	W
S	17	18	D

N N N N

19	20	21	22
----	----	----	----

BOHATERÓW\_WESTERPLATTE 27



STAN OBECNY BOHATERÓW WESTERPLATTE 27

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II P.						WK M-5						PK M-5										
I P.															WŁ M-4	WK M-4	PCOG M-4					
PARTER	PK M-1	PK M-1		PK M-1			WK M-1	WŁ M-1		PGWP M-1		PK M-1	PCOG M-2		WŁ M-2	WK M-2						
PIWNICA																		PCOE M-2				

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI , WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI ,PCOG-PIEC CO GAZOWY ,PGWP-PIEC CO GAZOWY WODY PRZEPŁYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 –NUMER MIESZKANIA ,PCOE-PIEC CO ETAŻOWY



STAN ZALECANY BOHATERÓW WESTERPLATTE 27

upr. nr 8734

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
II P.						WK M-5						PK M- 5											
I P.														WK M-4			PCOG M-4						
PARTER	PK M- 1	PK M- 1	PK M- 1	PK M- 1			WK M- 1	WK M- 1		PGWP M-1		PK M- 1	PCOG M-2		WŁ M- 2	WŁ M- 2							
PIWNICA											WP M- 2							PCOE M-2					

LEGENDA :PK-PIEC KAFLOWY , WK-WENTYLACJA KUCHNI ,WŁ- WENTYLACJA ŁAZIENKI ,PCOG-PIEC CO GAZOWY ,PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPŁYWOWEJ , M-1,2,3,4,5 --NUMER MIESZKANIA ,PCOE-PIEC CO ETAŻOWY ,WP-WENTYLACJA PIWNICY

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE:

- 1) WENTYLACJE ŁAZIENKI M-4 NALEŻY ODŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.15 I WYPROWADZIĆ PRZEZ ŚCIANE PO ELEWACJI PONAD DACH Z RURY DWUPLĄSZCZOWEJ OCIEPLONEJ.
- 2) WENTYLACJE KUCHNI M-4 NALEŻY ODŁĄCZYĆ Z PRZEWODU NR.16 I PRZEŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.14.
- 3) M-5 BRAK WENTYLACJI W ŁAZIENCE. WENTYLACJE ŁAZIENKI NALEŻY WYPROWADZIĆ PRZEZ STROP PONAD DACH Z RURY DWUPLĄSZCZOWEJ OCIEPLONEJ.
- 4) BRAK WENTYLACJI W PIWNICY (GDZIE ZLOKALIZOWANY JEST PCOE M-2) .WENTYLACJE PIWNICY NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.11