

Inwentaryzacja przewodów i podłączzeń w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4  
przy ul. Palmowa 11a

S	N	N	W	N
6	8	10	12	14
7	9	11	13	15
W	S	N	W	S

1	N
2	N

3	W
4	D
5	W

16	D
17	W
18	S

19	D
20	D



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
strych:											
mieszkanie nr 3 I piętro			wentyl- kuchnia						CO gaz żazienk		wentyl żazien
mieszkanie nr 1 parter			poehka elektry kuchnia			CO gaz żazienk	wentyl żazienk				
mieszkanie nr 3 I piętro piwnica				CO etaż piwnica	wentyl piwnica						

U W A G I - Z A L E C E N I A  
=====

W mieszkaniu nr 1 na parterze w kuchni pochłaniacz elektryczny odłączyć od przewodu i założyć  
kratkę wentylacyjną.

W mieszkaniu nr 1 na parterze dla pieca CO gaz jest w przewodzie wkład kominowy.

	12	13	14	15	16	17	18	19	20
strych		wentyl kaziemk		gazowy podgrze wody kaziemk		wentyl kuchnia		kominiek kominiek	
mieszkanie nr 4 I piętro									
mieszkanie nr 2 parter	wentyl pokój	wentyl kaziemk				wentyl kuchnia	CO gaz kuchnia		
mieszkanie nr 2 parter piwnica					CO etaż piwnica				

U W A G I - Z A T E N I A  
 =====

W mieszkaniu nr 2 na parterze dla pieca CO gaz jest w przewodzie wkład kominowy.

W piwnicy lokatora z mieszkania nr 2 brak wentylacji w której jest piec CO etaż która należy zwentylować rurą Ø 150 do przewodu nr 14 przez korytarz piwniczny.

W mieszkaniu nr 4 I piętro dla kominika jest wykonany dopływ powietrza w ścianie zewnętrznej.

W mieszkaniu nr 4 I piętro kaziemkę zwentylować oddzielnym przewodem wykonanym z rury ocynk dwuściennej Ø 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez strych ponad dach.

W mieszkaniu nr 4 I piętro w drzwiach kaziemkowych zbył mako otworów które dodatkowo wykonać. W piwnicy lokatora z mieszkania nr 4 I piętro zamurować otwór po piecu CO etaż.