


INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY TRAUUGUTTA 11

POLICE 28.09.2014

Zakład Usług Kominarskich
 Paweł Komorowski
 ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
 NIP 669-108-18-42 Regon 330552327



MISTRZ KOMINIARSKI
 Paweł Komorowski
 upr. nr 8734

POLICE 28.09.2014

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 11

STAN OBECNY

Zakład Usług Kominiarskich
 Paweł Kominiarski
 ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin
 NIP 669-108-18-42 Regon 330552327

NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROŻNOŚĆ	10,5m	10,5m	13m	8m	13,5m	13m	12,5m	13,5m	6m	11,5m	13,5m	1,5m
II PIĘTRO	Kominiek M-3				WŁ M-3							WK M-3
I PIĘTRO				PCOG M-2				WK M-2			WŁ M-2	
PARTER						WK M-1	PGWP M-1				WŁ M-1	
PIWNICA			PCOE M-1									

LEGENDA: WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI; WK-WENTYLACJA KUCHNI; PCOG-PIEC CO GAZOWY; PCOE-PIEC CO ETAŻOWY; PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPŁYWOWEJ; M-1,2,3 –NUMER MIESZKANIA.

MISTRZ KOMINIARSKI
 Paweł Kominiarski
 upr. nr 8734

INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY TRAUGUTTA 11

POLICE 28.09.2014

STAN ZALECANY

Zakład Usług Kominiarskich

Paweł Komorowski

ul. Łagodna 8A, 72-500 Lubin

NIP 669-108-18-42 Regon 330552327

NUMER PRZEWODU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROŻNOŚĆ	10,5m	10,5m	13m	8m	13,5m	13m	12,5m	13,5m	6m	11,5m	13,5m	1,5m
II PIĘTRO	Kominiek M-3				WŁ M-3							WK M-3
I PIĘTRO				PCOG M-2				WK M-2			WŁ M-2	
PARTER						WK M-1	PGWP M-1			WŁ M-1		
PIWNICA			PCOE M-1						W PIWNICA			

LEGENDA: WŁ-WENTYLACJA ŁAZIENKI; WK-WENTYLACJA KUCHNI; PCOG-PIEC CO GAZOWY; PCOE-PIEC CO ETAŻOWY; PGWP-PIECYK GAZOWY WODY PRZEPŁYWOWEJ; M-1,2,3 –NUMER MIESZKANIA.

UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE : WENTYLACJE KUCHNI MIESZKANIE NR.3,PRZEWÓD NR.12 NALEŻY WYKONAĆ Z RURY DWUPŁASZCZOWEJ OCIEPLONEJ.

W MIESZKANIU NR.1 NALEŻY PRZELĄCZYĆ WENTYLACJE ŁAZIENKI Z PRZEWODU NR.11,DO PRZEWODU NR.10.

W PIWNICY GDZIE SIĘ ZNAJDUJE SIĘ PIEC CO ETAŻOWY BRAK WENTYLACJI,NALEŻY WENTYLACJE PODŁĄCZYĆ DO PRZEWODU NR.9 I UDROŻNIĆ.

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Komorowski
upr. nr 8734