



proj. szafka
z zabezpieczeniami
na ścianie budynku

*Urządzenie dotychczas symulacji
we wnęce ściany w miejsce na obrotowy
hak przyłączeniowy - proj. szafka z zabezpieczeniami
oraz wykonanie nowej tablicy z zabezpieczeniami
WLZy montowan przez WLZc m. 2
przy ul. Palmowej 7, (Porozumienie z inwestorem)*

nie mniej niż został sprawdzony zgodnie z Rozporządzeniem
Min. Gospodarki i Pracy z dn. 20.12.2004r. oraz innymi
obowiązującymi aktami prawnymi w projektowanym zakresie pod
zgodnym z warunkami przyłączenia znak

Pismo zlecenie robot
z dnia 23.09.2015 do układu pomiarowo-
obliczeniowego włącznie.

Sprawdzenie jest ważne do dnia ważności warunków przyłączenia
Sprawdzenie przedłuża się na podstawie pisma

znak do dnia

Szczecin, dnia 11.05.2015

Podpis
ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI ENEA S.A. Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI ENEA S.A. Operator Sp. z o.o.
Oddział Urządzeń Pomiarowych
Wydział Urządzeń Pomiarowych
Specjalista ds. Pomiarów
Jerzy Jessa

- UWAGA :**
1. Ochrona od porażen samoczynne szybkie wyłączenie
 2. Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do plombowania
 3. Do odbioru dostarczyć protokół rezystancji uziemienia

543/2015

Temat: Modernizacja zasilania budynku wielorodzinnego Police ul. Palmowa 7			
Rodzaj opracowania SCHEMAT IDEOWY			
	Imię i Nazwisko	Podpis	Data
Projektował	Tomasz Kartanowicz	<i>Tomasz Kartanowicz</i>	04.2015