



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
strych						wentyl kuchnia				
mieszkanie nr 4 I piętro						wentyl kuchnia		wentyl kazienka	gazowy podgrze wody kazienk	
mieszkanie nr 1 parter						wentyl kuchnia	wentyl kazienka		gazowy podgrze wody kazienk	

U W A G I - Z A L E C E N I A  
=====

W mieszkaniu nr 1 na parterze przełączyć gazowy podgrzewacz wody z przewodu nr 10 do przewodu nr 7 po udrożnieniu przewodu który jest niedrożny na wysokości I piętra.  
W mieszkaniu nr 4 I piętro w drzwiach kazienkowych zbyt małe otwory które należy podciąć 2 cm przy podłożu.

	11	12	13	14
trych -adaptacja strychni				
	wentyl kuchnia		gazowy podgrzew wody łazienk	wentyl łazienk
ieszkanie nr 5 I piętro				
	wentyl kuchnia		gazowy podgrze wody łazienk	wentyl łazienka
ieszkanie nr 2 parter				

U W A G I - Z A L E C E N I A  
=====

1 mieszkanin nr 5 I piętro w kuchni pochłaniacz elektryczny podłączony rurą, którą odłączyć od przewodu.  
1 mieszkanin nr 5 I piętro zbyt mała wentylacja (w kafelkach wykuty mały otwór ).  
1 mieszkanin nr 5 I piętro w drzwiach łazienkowych zbyt mały otwór które należy podciąć 2cm przy podłodze.  
1 mieszkanin nr 5 I piętro łazienkę z wentylować do oddzielnego przewodu nr 12 rurą SPIRO w przedpokoju.  
1 ymienić istniejącą rurę ocynk przedłużenie przewodu spalinowego dla mieszkań nr 2 i 5 na rurę kwasową.  
1 waścienną Ø 140 dł. 1,50m.  
1 mieszkanin nr 5 I piętro było by dobrym rozwiązaniem wykonanie oddzielnego przewodu z rury kwasowej  
1 wuścienną Ø 140 ze skraplaczem dla gazowego podgrzewacza wody którą należy wyprowadzić przez adaptację  
1 strychni ponad dach.



	15	16	17	18	19	20
strych-adaptacja strychu						
mieszkanie nr 6 I piętro		wentyl łazienk	gazowy podgrze wody łazienk		wentyl kuchnia	
mieszkanie nr 3 parter			gazowy podgrze wody łazienk wentyl łazienk		wentyl kuchnia	

U W A G I - Z A L E C E N I A  
=====

W mieszkaniu nr 3 na parterze gazowy podgrzewacz wody przełączyć z przewodu nr 17 do przewodu nr 20.  
W mieszkaniu nr 3 na parterze wentylację w łazience przełączyć rurą SPIRO Ø 150 z przewodu nr 17 do przewodu nr 15 w skrytce.  
W mieszkaniu nr 3 na parterze w drzwiach łazienkowych zbyt małe otwory w których zamontować kratkę lub podciąć drzwi 2cm przy podłożu.

MISTRZ KOSZARNIARSKI  
Jacek Włodarski  
ul. nr 12601/88