

Protokół Nr 52/2013v.

z okresowej kontroli przewodów kominowych

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych będących własnością / zarządzanych przez *:

.....
L. G. Sk. i M. Police
położonym w Policach przy ul. Odrowska nr. 4

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje mistrza kominarskiego (art. 62 ust. 6 pkt. 1)

.....
J. Włodarski
przy współudziale

w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243/2010 poz. 1623) wraz z późniejszymi zmianami.

Zakres czynności kontrolnych podano na odwrocie protokołu.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTĘPUJE:

1. Objęte kontrolą przewody - kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne* odpowiadają przepisom w zakresie czynności zawartym na odwrocie protokołu*.
2. Objęte kontrolą przewody - kanały kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne* nie odpowiadają w/w przepisom. Wykonane konstrukcje, urządzenia pomocniczo kominowe i inne elementy nie mieszczą się w zakresie obowiązujących norm.*
3. Stwierdzone: nieprawidłowości / uwagi / zalecenia*:

.....
Odrowska 4/5 w łazience gazowy podgrzewacz wody jest wyprowadzony
rurocią jednościennej przez stych ponad dach którą wymiennie na rurę
dwusieczną z blachy kwasowej ze skraplaczem którą wyprowadzić przez
stych ponad dach łazienkę i kuchnię z wentylować rurami ocynk.
Ø 150 ze skraplaczem które wyprowadzić przez stych ponad dach.

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane, wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania, zagrażające zdrowiu i życiu, podlegają obowiązkowemu usunięciu - naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI Wpisał 2014v.

Podpisy osób uczestniczących w kontroli

- Protokół otrzymują:
1. Właściciel - Zarządca obiektu budowlanego
 2. Mistrz kominarski przeprowadzający kontrolę
 3. Terytorialnie właściwy Organ Nadzoru Budowlanego (w przypadku wymaganego wszczęcia postępowania)*

Protokół sporządził
mistrz kominarski

Potwierdzenie odbioru protokołu:

dnia podpis

MISTRZ KOMINIARSKI
Józef Włodarski
upr. nr 12601/88
(pieczęćka i podpis)