



Nr 56

Nr 54

Nr 52

Nr 50

Nr 48

Nr 46

LEGENDA

- 1 18 - oznaczenie projektowanych pionów zimnej wody z rur stalowych
- A - projektowany pion wody zimnej
- B - istniejący pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA!

Wszystkie przejścia przewodów instalacji zimnej wody przez przegrody budowlane należy wykonać w rurze ochronnej w izolacji ze spienionego PE.
Zakres wykonania instalacji stanowi wodomierz mieszkaniowy.
Dla opomiarowania zużycia zimnej wody w mieszkaniach stosować wodomierze DN 15 o On = 1,5 m³/h.
Przed każdym trójnikiem w pionie wody zimnej na każdej kondygnacji stosować zamocowanie stałe według rysunku nr 10.
Centralną instalację zimnej wody podłączyć do wewnętrznej instalacji zimnej wody w mieszkaniach za projektowanym wodomierzem.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	
TEMAT	Projekt wymiany instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 46-56 w Policach
ADRES	Policz, ul. Wojska Polskiego 46-56 dz. nr 1953, obręb Policz 0010, gmina Policz
INWESTOR	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Policz, ul. Bankowa 18
BRANŻA	Sanitarna
PROJEKTANT	mgr inż. Bartłomiej Nowak upr. bud. nr ZAP/0244/PWOS/12
SPRAWDZŁ	mgr inż. Artur Gac upr. bud. nr ZAP/0053/PWOS/05
OPRACOWAŁA	Natalia Krawiec
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA ZIMNEJ WODY	
DATA	12.2014
SKALA	1:100
NR RYS.	3