

Oficjalny Wzrostowski Inwentaryzacja przewodów i połączeń w mieszkaniach nr 1,2,3,4,5

ul. 31-27-144 przy ul. Starzyńskiego 5
tel.kom.0608-796-028

1	2	3
---	---	---

D D W

4

D

5

N

6	7	8
---	---	---

W D D



	1	2	3	4
mieszkanie nr 5 II piętro		piec kaflowy		
mieszkanie nr 4 I piętro	piec kaflowy		wentyl. kuchnia	piec kaflowy
mieszkanie nr 1 na parterze	piec kaflowy		wentyl. kuchnia	piec kaflowy
piwnica				
	5	6	7	8
mieszkanie nr 5 II piętro				
mieszkanie nr 3 I piętro		wentyl. kuchnia	piec kaflowy kuchnia węglowa	piec kaflowy
mieszkanie nr 2 na parterze		wentyl. kuchnia	piec kaflowy	piec kaflowy
piwnica				

Przewód nr 1 piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 1 na parterze, oraz piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 4 I piętro.

Przewód nr 2 piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 5 II piętro.

Przewód nr 3 wentylacja w kuchni mieszkanie nr 1 na parterze, oraz wentylacja w kuchni mieszkanie nr 4 I piętro.

Przewód nr 4 piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 1 na parterze, oraz piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 4 I piętro.

Przewód nr 5 wolny.

Przewód nr 6 wentylacja w kuchni mieszkanie nr 2 na parterze, oraz wentylacja w kuchni mieszkanie nr 3 I piętro.

Przewód nr 7 piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 2 na parterze, oraz piec kaflowy w pokoju i kuchnia węglowa w kuchni mieszkanie nr 3 I piętro.

Przewód nr 8 piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 2 na parterze, oraz piec kaflowy w pokoju mieszkanie nr 3 I piętro.

Z A I E G E N T A

W mieszkaniu nr 5 II piętro brak wentylacji w kuchni którą należy wykonać wentylując pomieszczenie kuchni wolnym przewodem nr 5.

W mieszkaniu nr 3 I piętro wykonać oddzielną wentylację dla kuchni którą zwentylować rurą ocynkową o średnicy \varnothing 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez ściany ponad dach.

W mieszkaniu nr 4 I piętro wykonać oddzielną wentylację dla kuchni którą zwentylować rurą ocynkową o średnicy \varnothing 150 ze skraplaczem którą wyprowadzić przez ściany ponad dach.

MISTRZ KOMINIARSKI

Jacek Włodarski
upr. nr 12601/88