

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCEGO ZADANIA PN.

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. **Bankowej 18** w Policach, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

Numer ogłoszenia: 113473-2016; data zamieszczenia: 30.06.2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przekazujemy treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. przetargu.

Wszyscy Wykonawcy

Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia):

„W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów rolet antywłamaniowych bądź okien, na których zgodnie z dokumentacją mają one zostać zamontowane w ilości 19 sztuk. Z zamieszczonej przez Państwa na stronie dokumentacji niestety nie można tego w żaden sposób ustalić”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Okna, które należy wyposażyć w rolety antywłamaniowe zostały zaznaczone na rysunku nr A 10 oraz A 12 – w projekcie stanowiącym zał.nr 16 do siwz.

Należy zamontować 18 szt. rolet antywłamaniowych minimum klasy RC 3, zgodnie z normą PN-EN 1627:2012.

Rolety antywłamaniowe należy wyposażyć w napęd elektryczny indywidualny dla każdej rolety.

Wymiary okien:

- 1,5 x 1,5 m szt. 11
- 0,8 x 1,2 m szt. 6
- 1,18 x 0,85 m szt. 1

Wykonawca winien dokonać pomiarów sprawdzających.

D Y R E K T O R

inż. RYSZARD NIEDWOROK