

Gmina Police
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
NIP 851-10-00-695
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bałkowska 16

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM ZADANIA PN.

Usunięcie przyczyn oraz skutków zawilgocenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. **Dolnej 3** w Policach, wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

Numer ogłoszenia: ZP-TT-WD-10/ 504442-N-2017; data zamieszczenia: 09.05.2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazujemy treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z przystanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. przetargu.

Wszyscy Wykonawcy

Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia) poniżej:

„Usunięcie przyczyn oraz skutków zawilgocenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Dolnej 3 w Policach, wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.”

W związku z tym, że na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić obmiaru instalacji elektrycznych, a tym bardziej wykonać ich wyceny, proszę o udostępnienie projektu instalacji elektrycznych z opisem zakresu prac do wykonania.”

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w branży instalacji elektrycznych. Wycenę robót instalacyjnych elektrycznych, należy dokonać na podstawie wizji lokalnej oraz pomocniczo wg przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

W zakresie robót należy ująć kompleksową wymianę instalacji w mieszkaniu nr 1 i 2 od zabezpieczeń przedlicznikowych znajdujących się na klatce schodowej poprzez układ pomiarowy w lokalu (należy wymienić tablicę licznikową) do punktów oświetleniowych i gniazd wtyczkowych wraz z wymianą skrzynki rozdzielczej (bezpiecznikowej).

Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać na czterech obwodach tj. 1 obwód kuchenny, 1 obwód łazienkowy, 1 obwód przedpokój i pokój, 1 obwód dwa pokoje. Przewód YDY 3x2,5 mm². Gniazda wtyczkowe podwójne zgodnie z normami w miejscach gniazd istniejących.

Instalację oświetleniową należy wykonać na dwóch obwodach tj. 1 obwód pokój, kuchnia i łazienka, 1 obwód przedpokój i dwa pokoje. Przewód YDY 3x1,5 mm² oraz 4x1,5 mm². Planuje się wykonanie jednego punktu oświetleniowego w każdym z pomieszczeń (oprawy oświetleniowe nie montujemy). W zakresie należy również ująć montaż włączników.

Tablicę rozdzielczą należy zamontować w przedpokoju, jeżeli warunki na to pozwolą nad drzwiami wejściowymi do mieszkania. Każdy z powyższych obwodów należy podłączyć pod oddzielne zabezpieczenie tj. 16A obwody gniazd wtyczkowych, 10A obwody instalacji oświetleniowej. Instalacje należy zabezpieczyć wyłącznikiem przeciwporażeniowym. Tablicę rozdzielczą należy zasilić przewodem 3x4 mm².

Przed odbiorem robót wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia stosownych protokołów z dokonanych pomiarów elektrycznych stwierdzających dopuszczenie instalacji do użytku.

INSPEKTOR PRAC
Tomasz Pynnion

Tomasz Pynnion

Włodarczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych i Eksploatacji

mgr inż. Tomasz Kaczmarek