






-  - OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA - Z GRZELAKĄ W OBLUDOMIE NP. OUTDOOR LED 3x1W 1H AT PROD. AMEX
-  - OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTRONNA - KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ NP. INFINITY B LED 1,2W 1H AT PROD. AMEX
-  - OPRAWA AWARYJNA - WYŚCIE EWAKUACYJNE NP. INFINITY B LED 1,2W 1H AT PROD. AMEX
-  - OPRAWA AWARYJNA - DO PRZESTRZENI OTWARTYCH NP. LOVATO II LY20 LED 3W 1H AT PROD. AMEX
-  - OPRAWA AWARYJNA - DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NP. LOVATO II LY2C LED 3W 1H AT PROD. AMEX

1. PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ZASILIĆ Z NAJBLIŻSZEGO OBWODU OŚW. Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW I APARATÓW STERUJĄCYCH PRZEWODEM
YDyp 3x1,5mm

KŁADAC JA
nr 0.12
P=97,64 m2

W NALEŻY

4. WSZYSTKIE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT CNBOP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

OPRAWA OŚW. W POBLIŻY HYDRANTU

PRZYCISK PRZEWCIPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO PRĄDU

Pomieszczenie
nr0.9
P=5.67 m ²

Magazy PB-W.

RZUT PARTERU - OŚW. AW

INWESTYCJA:	Przystosowanie istniejącego budynku do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego.
--------------------	--

ADRES	ul. Barnima I 26, 72-010 Police
INWESTYCJI:	dz. nr 246/1, obręb 0009

	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
ELEKTRYCZNA gł. projektant:	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
ELEKTRYCZNA sprawdził	mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI	ZAP/0125/PWOOE/11	

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

MIL07
www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926, kom. 608031884

DATA:	11.2016
-------	---------

SKALA:	1:100
--------	-------

NR RYS.:

IE2