

Police, dnia 10.10.2017 r.

## WYKONAWCY

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach na potrzeby realizacji projektu pn.: Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecko w Gminie Police, RPZP.08.01.00-32-K015/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020**

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania, jeden z Wykonawców w dniu 09.10.2017 r. wniósł Zamawiającemu zapytania do zapytania ofertowego **na roboty budowlane polegające na dostawie i montażu dźwigu oraz robót dodatkowych Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach**. Zamawiający w celu przejrzystości prowadzonego postępowania i równego traktowania Wykonawców, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i udziela następujących odpowiedzi:

#### **Pytanie Wykonawcy nr 1:**

- 1) W Załączniku nr 1 Zapytania ofertowego Podajecie Państwo specyfikację Dźwigu Kuchennego. W pkt. 14 Specyfikacji podany jest wymóg zastosowania chwytaczy w konstrukcji kabiny – dostępne pomieszczenia pod szybem. Z wizji lokalnej, którą dzisiaj odbyliśmy okazuje się, że szyb faktycznie jest przedłużony do poziomu piwnic, ale jest on zamknięty i nie ma możliwości, żeby ktokolwiek znalazł się pod szybem, w którym ma być zamontowany dźwig.

W związku z tym wydaje nam się nieuzasadnione stosowanie chwytaczy, które mają znaczny wpływ na cenę i na samą konstrukcję dźwigu.

Prosimy o informację czy w takiej sytuacji powinniśmy przygotować ofertę na nowy dźwig z kabiną bez chwytaczy?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

nie ma konieczności zastosowania chwytaczy

Zamawiający wskazuje, iż podane informacje **mają moc wiążącą** dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie zapytania ofertowego z dnia 26.09.2017 r.

.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Aleksandra Korotkiewicz*  
Aleksandra Korotkiewicz

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji  
Zamawiającego)