

Police, dnia 12.06.2018 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

Znak sprawy: ZP-DP-WD-565017-N-2018

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  
DOTYCZĄCYM ZADANIA PN.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego socjalnego przy ulicy Bankowej 20 w Policach”

Numer ogłoszenia: ZP-DP-WD-565017-N-2018 ; data zamieszczenia: 28.05.2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) prz ekazujemy treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz odpowiedzi, jakie zostały udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawcę zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. przetargu.

**Treść pytań (zachowana oryginalna pisownia) poniżej:**

„Dotyczy przetargu: Termomodernizacja budynku mieszkalnego socjalnego przy ulicy Bankowej 20 w Policach

1. Branża elektryczna: W ofercie należy uwzględnić demontaż opraw. Proszę o informacje czy należy ująć demontaż kabli do tych opraw.”

**Odpowiedź na zapytanie:**

W ofercie należy ująć demontaż tylko tych kabli, które będą uniemożliwiały montaż nowych kabli.

Z-ca BURMISTRZA

*mgr Jacek Wiśniński*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)