

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin  
tel. (91) 424 72 63, faks (91) 485 32 42  
dzial.zarządzania.majątkiem.sieciowym.szczecin@psgaz.pl

**Pracownia Projektowa Dróg i Mostów**  
**Andrzej Chmielewski**  
**al. Papieża Jana Pawła II 15 m. 6**  
**70-445 Szczecin**

W/ znak: L.dz. P-98/2017  
N/ znak: PSGWH00/DT/ZMS-5000-101290/17

z dnia 21-09-2017  
z dnia 4-10-2017

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Police, m. Pilchowo, ul. Wiejska - przebudowa chodnika

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 21.09.2017 r. informujemy, że na przedstawionym przez Państwa rysunku zagospodarowania terenu w zakresie opracowania ułożona jest czynna sieć gazowa niskiego ciśnienia (oznaczona kolorem żółtym na Załączniku nr 1 do niniejszego pisma), tj. gazociąg dn 225/160 PE w ul. Wiejskiej – rok budowy 1993 wraz z przyłączami gazowymi

W/w czynna eksploatowana przez nasz Zakład sieć gazowa po wybudowaniu została zinwentaryzowana i wniesiona na mapy geodezyjne. Ułożona została na głębokości ok. 0,7 – 1,1 m, w stosunku do rzędnych terenu- istniejących podczas ich budowy. Ułożona w rejonie objętym w/w opracowaniem sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o. o. do remontu/wymiany/przebudowy, a jej eksploatacją zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. O/ZG Szczecin, Gazownia Szczecin Północ (dane adresowe: ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin; tel.: 91 42 47 266, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl).

W odniesieniu do czynnej sieci gazowej j. w. obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla opisanej wyżej sieci gazowej wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu). Dla w/w sieci gazowej wybudowanej przed 12 grudnia 2001 r. szerokość stref kontrolowanych w zależności od rodzaju obiektu terenowego wynosi od 1 - 30 m (załącznik Nr 2- tabela nr 2 do w/w rozporządzenia), a szerokość wyznaczonego pasa eksploatacyjnego jest równa szerokości 1,0 m. W strefach kontrolowanych/pasach eksploatacyjnych o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie. Wszelkie prace w obrębie w/w stref kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W związku z powyższą przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić z uwzględnieniem niżej podanych uwag, które należy uwzględnić w opracowaniu projektowym przedmiotowego zadania:

1. W miejscach, w których ułożona jest czynna sieć gazowa nie należy zmniejszać warstw jej przykrycia i obniżać rzędnych terenu. Warstwy konstrukcyjne chodników i wjazdów powinny znaleźć się ponad odcinkami czynnej sieci gazowej.
2. Odległości poziome mierzone od osi gazociągów do krawędzi chodników i wjazdów (krawężnika) nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
3. Skrzyżniki uliczne istniejących, wbudowanych na gazociągach zaworów odcinających i zespołów zaporowo-upustowych należy wyprowadzić do poziomu projektowanej nawierzchni.
4. Na minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić PSG sp. z o. o. O/ZG Szczecin Gazownia Szczecin Północ (dane adresowe: ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin; tel.: 91 42 47 266, e-mail: gazownia.szczecin.polnoc@psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
5. Prace w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m czynnej sieci gazowej należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. Ponadto w strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m nie należy urządzać stałych składów, magazynów, wznosić tymczasowych obiektów budowlanych, sadzić drzew, składować ziemi pochodzącej z wykopów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie przewodów gazowych podczas ich użytkowania.

W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie” każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, a w razie stwierdzenia kolizji wysokościowej z istniejącą siecią gazową, należy wystąpić do naszego Zakładu o wydanie warunków technicznych na jej przebudowę.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o. o. „Cennika Usług Pozataryfowych”, za wydanie opinii dot. istniejącej sieci gazowej w rejonie przedmiotowej przebudowy dróg gminnych oraz warunków jej zabezpieczenia w odniesieniu do infrastruktury drogowej pobierana jest opłata w wysokości 140,00 zł (sto siedemdziesiąt złotych) + 23% VAT. Faktura VAT wysłana zostanie do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Technicznych  
Oddział Zakład Gazowniczy  
w Szczecinie

**Doręczyciel:**

- 1) Gazownia Szczecin Północ
- 2) PSG-WH00/DT/ZMS - a/a

**Załączniki:**

- 1) Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Sprawę prowadzi: Kinga Arszyńska, tel.: 914247267