

Szczecin, dnia 10.10.2017

RD1/ ZM1/MU/JZI /2017

WE017E... *ZM 150* .....

**Pracownia Projektowa Dróg i  
Mostów Andrzej Chmielewski**

**Grzeczna 2g**

**72-003 Dobra**

Dotyczy: Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie

Rejon Dystrybucji Szczecin w odpowiedzi na złożone pismo z dnia 21.09.2017 informuje, że w rejonie przebudowy znajdują się kable niskiego napięcia których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o..

*W przypadku stwierdzenia wypłykania kabli energetycznych w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, dodatkowo istniejące linie kablowe 0,4kV znajdujące się pod przejazdami należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110(160) PS oraz ułożyć dodatkowo rury przepustowe rezerwowe o tym samym przekroju. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla oraz istniejących szaf kablowych w stosunku do projektowanej nawierzchni. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy. W przypadku gdy niezbędne będzie wyniesienie infrastruktury poza obszar kolizji należy indywidualnie wystąpić z wnioskiem o warunki likwidacji kolizji.*

Z poważaniem

*Krzysztof Mejtas*  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Dział Majątku Sieciowego  
Kierownik  
Krzysztof Mejtas