

	TYP I ŚREDNICA RURY STALOWEJ
w.z. 15	stal 21,3 x 2,65
w.z. 20	stal 26,9 x 2,65
w.z. 25	stal 33,7 x 3,25
w.z. 32	stal 42,4 x 3,25
w.z. 40	stal 48,3 x 3,25
w.z. 50	stal 60,3 x 3,65
w.z. 65	stal 76,1 x 3,65

SZCZEGÓŁ PODEJŚCIA DO PIONU



1 - ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN15
2 - TERMOSTATYCZNY ZAWÓR CYRKULACYJNY DN15
3 - FILTR SIATKOWY MUFOWY DO WODY DN15
4 - ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY DN20

LEGENDA

(1) (16) - oznaczenie projektowanych pionów wody ciepłej i cyrkulacji z rur PP

- projektowana instalacja wody ciepłej i cyrkulacji z rur stalowych ocynkowanych

Piony wykonać z rur PP oraz poziomy wykonać z rur stalowych dwukrotnie ocynkowanych łączonych na gwint.

UWAGA!

Wszystkie przejścia przewodów instalacji zimnej wody przez przegrody budowlane należy wykonać w rurze ochronnej w izolacji ze spienionego PE.
Zakres wymiany instalacji stanowi wodomierz mieszkaniowy.
Dla opomiarowania zużycia ciepłej wody w mieszkaniach stosować wodomierze DN 15 o Qn = 1,5 m3/h.
Przed każdym trójnikiem w pionie wody ciepłej oraz w pionie instalacji cyrkulacji na każdej kondygnacji stosować zamocowanie stałe według rysunku nr 6.

- zawór kulowy średnica zgodnie z tabelą poniżej

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PRZEWODU	ŚREDNICA NOMINALNA ZAWORU
15	15
20	20
25	25
32	32
40	40
50	50
65	65

- zawór cyrkulacyjny do ciepłej wody DN15

- filtr mufowy do ciepłej wody DN15

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT	**Projekt instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 10-10C w Policach**	
ADRES	Police, ul. Piłsudskiego 10, 10A, 10B, 10C dz. nr 3287, obręb Police 0014, gmina Police	
INWESTOR	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18	
BRANŻA	Sanitarna	
PROJEKTANT	**mgr inż. Bartłomiej Nowak upr. bud. nr ZAP/0244/PWOS/12**	
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. Artur Gac upr. bud. nr ZAP/0053/PWOS/05**	

RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.W.U.

DATA	12.2015	SKALA	1:100	NR RYS.	1