

Police, dnia 23.09.2016 r.

**PROMAR**

**Usługi Projektowo - Komputerowe**

**Marcin Rybakiewicz**

**Warzymice 72/10**

**72 – 005 Przecław**

Znak : ZWiK. TT-1. 5599 .16

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebiegu ścieżki rowerowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od miejscowości Police - Jasienica do m. Niekończycza” przedstawionej na planach sytuacyjnych rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej uzgadniamy z uwagą.

W trakcie wykonywania robót dokonać regulacji hydrantów podziemnych, skrzynek hydrantowych, zasuw do projektowych rzędnych nawierzchni drogi. Zastosować podstawy pod skrzynki z HDPE. Elementy żeliwne na kanalizacji sanitarnej montować (regulacja wysokości) na pierścieniach dystansowych z HDPE. Prace przy regulacji wykonywać pod nadzorem pracowników ZWiK.

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. Technicznych i Eksploatacji  
mgr Inż. Leszek Wytwicz