

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
Zakład w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 4824281, fax 91 4825208

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. (91) 424 72 63
fax (91) 485 32 42

**PROMAR Usługi Projektowo-Komputerowe
w zakresie Dróg i Ulic Marcin Rybakiewicz
Warzymice 72/10
72-005 Przecław**

W/ znak: 21/08/2016
N/ znak: ZTI-5000-100887/16

z dnia 30-08-2016
z dnia 21-09-2016

Lokalizacja przedsięwzięcia:

woj. zachodniopomorskie, gm. Police - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od. m. Police - Jasienica do m. Niekłończyca

Nawiązując do Państwa pisma znak j.w. z dn. 30-08-2016 r. informujemy, że w rejonie przedmiotowej inwestycji pn. "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od. m. Police - Jasienica do m. Niekłończyca" ułożone są czynne gazociągi średniego ciśnienia dn 180 i dn 63 PE wraz z przyłączami gazowymi średniego ciśnienia dn 32/25 PE do budynków w m. Police - Dębostrów - Niekłończyca. W/w sieć gazowa wybudowana została w 2005 roku (ułożona na głębokości ok. 0,8 - 1,1 m) jest w dobrym stanie technicznym i nie znajduje się w obowiązującym Planie Inwestycyjnym PSG sp. z o.o. do wymiany/ulepszenia/przebudowy. Na sieci gazowej zamontowane są zespoły zaporowe i zaporowo-upustowe, wyprowadzone do skrzynek ulicznych. Projektowana ścieżka rowerowa krzyżuje się z istniejącą w/w siecią gazową.

Sieć gazową j.w. opisano i oznaczono kolorem zielonym na przesłanych planach sytuacyjnych (rys. Nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

W odniesieniu do opisanej powyżej czynnej sieci gazowej obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Zgodnie z tym rozporządzeniem, dla gazociągów wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. (lub dla których przed tym dniem wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę) wyznaczone zostały strefy kontrolowane (obszar po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu), których szerokość wynosi 1,0 m (załącznik Nr 2, tabela 3 do w/w rozporządzenia). W strefach kontrolowanych o szerokości 1,0 m Zakład nasz kontroluje wszelkie działania mogące spowodować uszkodzenie sieci gazowej lub mieć inny negatywny wpływ na jej funkcjonowanie i użytkowanie, a prace w obrębie tych stref mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu i terminu ich wykonania z naszym Zakładem.

W projekcie budowlanym przedmiotowego zadania inwestycyjnego należy uwzględnić poniższe uwagi:

- Na min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Szczecin Północ (71-153 Szczecin, ul. Mickiewicza 144, tel. (91) 424 72 66, fax (91) 487 76 21, e-mail: RDG.SzczecinPolnoc@poznan.psgaz.pl) o terminie ich rozpoczęcia, powołując się na znak naszego pisma.
- W miejscach istniejącej wbudowanej na sieci gazowej armaturze zaporowej/zaporowo-upustowej, poziom istniejących skrzynek ulicznych należy dostosować do poziomu projektowanej nawierzchni.
- Odległość pozioma mierzona od osi gazociągów do krawędzi projektowanych nawierzchni (krawężników) powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m
- W strefie kontrolowanej o szerokości 1-go metra istniejącej czynnej sieci gazowej nie należy wznosić nawet tymczasowych obiektów budowlanych, składować ziemi pochodzącej z wykopów, materiałów budowlanych oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, a wszelkie prace budowlano-montażowe w tej strefie należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.

W przypadku wprowadzenia zmian projektowanej inwestycji w stosunku do opracowania objętego niniejszym

uzgodnieniem lub stwierdzenia kolizji wysokościowej z w/w siecią gazową, każdorazowo należy zgłosić ten fakt w naszym Zakładzie, powołując się na znak naszego pisma.

Na podstawie obowiązującego w PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu "Cennika Usług Pozataryfowych" za uzgodnienie projektu zagospodarowania dot. ścieżki rowerowej pobierana jest opłata w wysokości PLN 456 + 23% Vat. Faktura VAT nr OP/4E/16/00295/F wysłana zostanie do Państwa oddzielną korespondencją.

Z poważaniem
p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. technicznych


Dariusz Szoplik

Załączniki:

1. Plan orientacyjny (Rys. Nr 1)- 1 egz.
2. Kserokopie planu sytuacyjnego (rys. Nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) - 1 kpl.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Gmina Police
Plac Batorego 3, 72-010 Police
3. TRG.101
4. ZTI - a/a

Sprawę prowadzi: Paweł Rzeszotek, tel.: 91 42 47 237