

Nr kolejny wydanych warunków: TW/33/2019

Znak sprawy: TW.43.219.2019

DUOPRO

Przedsiębiorstwo Usługowo Projektowe

Eugeniusz Kasprzak

70 – 390 Szczecin, ul. Gorkiego 21/2

WARUNKI OGÓLNE I TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

dla obiektu: **przebudowa sieci wodociągowej od pompowni wody na działce nr 11/3 Szczecinie
przez działki nr 11/4, 16, 22 do działki 86/2 oraz przebudowa sieci wodociągowej
w rejonie ul. Szczecińskiej w Przęsocinie .**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.04.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. określa następujące warunki ogólne i techniczne.

1. Do sieci wodociągowej – patrz ustalenia dodatkowe str. 3

1.1. W o d o c i ą g

1.1.1.	Ø 100 mm	śr. ciśn. 2,0 MPa	w ul. Szczecińskiej
1.1.2.	Ø mm	śr. ciśn. MPa	w ul.
1.1.3.	Ø mm	śr. ciśn. MPa	w ul.

Pobór wody w ilości $Q_{d_{max}} = \text{---} \text{ m}^3/\text{d}$

2. Wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wodociągowych.

2.1 Na przyłączach i sieciach wodociągowych należy stosować rury z materiałów PE.

2.2 Każdy materiał zastosowany w instalacji wodociągowej musi posiadać aprobatę techniczną oraz atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

2.3 Nowo budowane sieci i przyłącza wodociągowe wykonane z rur PE należy oznakować taśmą ostrzegawczą, tabliczkami wodociągowymi, a skrzynki do zasuw i hydrantów ppoż. stabilizować obudową.

2.4 Na sieciach i przyłączach wodociągowych stosować zasuwę wodociągowe kołnierzowe, żeliwne, owalne, sferoidalne, figura 002, a na przyłączach nawiertki z zasuwą.

2.5 W przypadku budowy sieci wodociągowych z rur PE należy stosować kształtki i armaturę odpowiednio przystosowane do tych rur.

2.6 Na sieciach wodociągowych należy stosować hydranty ppoż. typu nadziemnego Ø 80, Ø 100 instalowane na odgałęzieniach z zasuwą odcinającą – w przypadkach gdy zainstalowanie hydrantów nadziemnych jest szczególnie utrudnione lub niewskazane, na przykład ze względu na utrudnienia w ruchu dopuszcza się instalowanie hydrantów podziemnych.

2.7 Należy zabezpieczyć możliwość odwodnienia i płukania każdej nowo zaprojektowanej sieci wodociągowej.

3. Pozostałe warunki dotyczące projektowania i wykonania sieci i przyłączy wodociągowych.

3.1 Projekt przyłączenia wodociągowego wykonać zgodnie z Polską Normą PN-92/B01706.

3.2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłączono ze stosowania część ww. normy dotyczącą doboru wodomierza. W związku z tym doboru wodomierza należy dokonać wg zasad opisanych w wydanych przez ZWiK Police wytycznych doboru wodomierzy.

3.3 Projekt budowlany i wykonawczy należy złożyć do uzgodnienia przez ZWiK Police Sp. z o.o. w 2 egz.

3.4 W przypadku konieczności prowadzenia przewodów wodociągowych przez grunty osób trzecich, inwestor winien uzyskać i przedłożyć w ZWiK Police Sp. z o.o. pisemną zgodę właścicieli tych terenów na ich lokalizację, a dla sieci – notarialną służebność.

3.5 Na urządzeniach wodociągowych nie należy stawiać budowli i trwałych nasadzeń.

3.6 Sieć wodociągową i przyłącze należy układać z minimalnym przykryciem 1,40 mb biorąc odległość od górnej krawędzi rury do projektowanego poziomu terenu.

3.7 Przed przystąpieniem do budowy nowych sieci wodociągowych i przyłączy należy pisemnie powiadomić ZWiK Police Sp. z o.o..

3.8 Włączenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przyłączy wodociągowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z o.o. po dokonaniu próby szczelności, przeglądu technicznego i uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody oraz odbiorze końcowym.

3.9 Włączenie tj. wcinkę do istniejącej sieci wodociągowych mogą wykonywać specjalistyczne przedsiębiorstwa, zakłady za zgodą i pod nadzorem ZWiK Police Sp. z o.o..

Termin wyłączenia wody każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z ZWiK Police Sp. z o.o..

3.10 Przegląd techniczny sieci wodociągowej oraz odbiór końcowy winien odbywać się w obecności przedstawiciela ZWiK Police Sp. z o.o..

3.11 Nowo budowane przyłącza wodociągowe należy pisemnie zgłosić do odbioru pozostawiając je w stanie odkrytym.

3.12 Nowo budowane sieci wodociągowe należy pisemnie zgłosić do przeglądu technicznego pozostawiając je w stanie odkrytym.

3.13 Do przeglądu technicznego sieci wodociągowej i do odbioru końcowego przyłączy należy przedłożyć następujące dokumenty:

- jeden egzemplarz ważnych niniejszych warunków technicznych (do wglądu),
- jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej uzgodnionej i podpisanej przez wykonawcę z naniesionymi zmianami,
- jeden egzemplarz mapy zasadniczej powykonawczej i szkicu połowego,
- wykaz współrzędnych elementów sieci i przyłączy wodociągowych zapisany na nośniku elektronicznym w pliku tekstowym (poniżej pięciu punktów dopuszcza się wykaz w formie papierowej),
- protokół próby szczelności sieci i przyłączy wodociągowych,
- wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium – w przypadku budowy sieci wodociągowej,
- protokół odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych od zarządcy drogi,
- certyfikat na znak bezpieczeństwa materiałów użytych do budowy sieci,
- deklaracja zgodności producenta materiałów użytych do budowy sieci,
- atest higieniczny PZH dla rur wodociągowych.

3.14 W celu zabezpieczenia jakości wody przed zanieczyszczeniem na instalacji wewnętrznej przewidzieć zawór antyzakażeniowy.

3.15 Odbiór końcowy wybudowanych sieci może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu.

3.16 Po dokonaniu odbioru końcowego wybudowanych przyłączy wodociągowych, użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy ze ZWiK Police Sp. z o.o. na dostawę wody. **Montaż wodomierza następuje po podpisaniu umowy ze ZWiK Police Sp. z o.o..** W przypadku nie zawarcia umowy, ZWiK Police Sp. z o.o. obliczy ilość pobranej wody według maksymalnej ilości jaką można by było pobrać przy danym urządzeniu (przekroje rur) i przez maksymalną ilość czasu. Niezależnie od pobranej opłaty karnej, ZWiK będzie uprawniony do odcięcia wody na koszt użytkownika.

3.17 Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK Police SP. z o.o., a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków odbiorca.

3.18 Zakład eksploatuje przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne od sieci do granicy nieruchomości odbiorcy. Odcinek przyłącza znajdujący się na terenie nieruchomości odbiorcy eksploatuje odbiorca na swój koszt. W związku z powyższym naprawa, remont, konserwacja oraz usuwanie awarii przyłącza

wodociągowego lub kanalizacyjnego znajdującego się na terenie nieruchomości odbiorcy (z wyłączeniem wodomierza głównego) należy do obowiązków Odbiorcy.

3.19 Przyłącza wod. – kan., pomieszczenie (względnie studzienkę) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków wykonuje na własny koszt osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia.

3.20 Warunki tracą ważność po upływie **dwóch lat od daty ich wystawienia**.

3.21 Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Police Sp. z o.o..

4. W pozostałych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami technicznymi zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006r Nr 123 poz. 858)" oraz inne obowiązujące, aktualne przepisy.

4.1 Niniejsze warunki techniczne nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, a w szczególności nie zastępują zgody na wykonywanie robót związanych z budową sieci i przyłączy wod. – kan..

Ustalenia dodatkowe:

Przed przystąpieniem do robót pisemnie zgłosić ich rozpoczęcie. Poszczególne etapy prac zgłaszać pisemnie do odbioru. Wszelkie zgłoszenia składać w siedzibie ZWiK Police Sp. z o.o., dział techniczny pokój nr 215.

Sporządził:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

KIEROWNIK
ds. Technicznych

Janusz Zdziebło
Upr. Bud. Nr 188/Sz/84
08.04.2019r.

data, podpis i pieczęć

Sprawdził:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ZASTĘPCA
DYREKTORA
ds. Technicznych

Leszek Wajnowicz
podpis i pieczęć

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (91) 42-41-310, (91) 42-41-311
NIP 851-321-28-46, REGON 368109625

Zatwierdził:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI

Krzysztof Freitag

podpis i pieczęć