

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA POLICE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

72-010 Police, ul. Bankowa 18

Police, dnia 03.03.2020 r.

Nasz znak: ZGKIM.DP.262.4.2020.WD.514389-N-2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.:

„Roboty budowlane i towarzyszące budynku służby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2A w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach w podziale na części:

*Część I przebudowa i remont elementów konstrukcyjnych budynku wraz z remontem pomieszczeń,
Część II docieplenie oraz modernizacja połączenia dachowej”*

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„ ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Zamówienia na: „roboty budowlane i towarzyszące budynku służby zdrowia przy ul. Siedleckiej 2A w Policach, administrowanym przez ZGKiM w Policach w podziale na części: Część I przebudowa i remont elementów konstrukcyjnych budynku wraz z remontem pomieszczeń, Część II docieplenie oraz modernizacja połączenia dachowej” Ze względu na niedogodności jakie mogą wystąpić w transporcie i montażu prętów sprężających \varnothing 36mm o długości $L=8260\text{mm}$, czy jest dopuszczalne /możliwe / dzielenie pręta na połowę i łączenie za pomocą nakrętki tulejowej DIN 1478 wykonanej ze stali S355 ? „, (zachowana oryginalna pisownia)

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nakrętki tulejowej DIN 1478 ze stali S355 w prętach o długości powyżej 6 mb.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU

mgr Robert Cygan