

UWAGI

1. Przy projektowanym słupie RPK–12/12E w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania należy posadowić szafę kablową typ SK3.
2. Z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV należy sprowadzić kabel typ YAKY 4x150 do projektowanej szafy kablowej SK3.
3. Do projektowanej szafy kablowej SK3 należy wprowadzić 2 kable (YAKY 4x120 i YAKY 4x25) sprowadzone ze słupa podlegającego wymianie.
4. Całość robót kablowych wykonac zgodnie z normą N–SEP–E–004 oraz z wymaganiami ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin.
5. Ochrona o porażeń prądem elektrycznym: po stronie nN –samoczynne wyłączenie zasilania.
6. Należy stosować szafy i złącza kablowe zgodnie ze "Standardem w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o." zatwierdzonym orzeczeniem Rady Technicznej ENEA Operator Sp. z o.o. do stosowania z dniem 30.06.2014 r.

OZNACZENIA

——————— –Linia napowietrzna 4x50AL 0,4kV –istn.

– – – – – – – –Linia kablowa 0,4kV –projektowana

— — — — — — –Linia kablowa 0,4kV –istniejąca

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI TN–C

as architektura
pracownia projektowa
ul. Jesionowa 7, 72-010 Police
tel.(fax) +48/91/317 90 08
tel.kom. +48/605 53 81 87
e-mail : as. architektura@wp.pl

NAZWA I ADRES INWESTYCJI :
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA LEWYM BRZEGU KANAŁU ŁARPIA W POLICACH NA ODCINKU OD UL. GOLENIOWSKIEJ DO ISTNIEJĄCEJ MIEJSKIEJ PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ NA CELE SPOROTU, TURYSTYKI I REKREACJI WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

TEREN INWESTYCJI :
dz. nr 132/18 z obrębu 11 - Police
dz.nr 2152, 2151/4, 2151/2, 2149/1 2226, 3271z obr. 8-Police
dz.nr 3184/4 z obr. 8-Police
dz.nr 2671,2694 z obr. 10-Police

INWESTOR : GMINA POLICE
72-010 Police , Ul. St. Batorego 3

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU : Schemat powiązań sieciowych 0,4kV

SKALA

NR RYSUNKU : E2

	PROJEKTANCI	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
1	ELEKTRYCZNA/PROJEKTOWAŁ : Leon Zuń	299/Sz/83	01.10.2015 r.	
2	ELEKTRYCZNA/OPRACOWAŁ : mgr inż. Dariusz Zuń			
3				