


Numer obwodu	T1.1-Gx1	T1.1-Gx2	T1.1-Gx3	T1.1-Gx4
Prąd [A]	-	-	-	-
Moc [kW]	-	-	-	-
Przewód	YDYzo 3x1,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²
Nazwa obwodu	GNIĄZDA 230V	GNIĄZDA 230V	GNIĄZDA 230V	GNIĄZDA 230V



Numer obwodu	T1.1-Nx1A	T1.1-Nx1B	T1.1-Nx2A	T1.1-Nx2B	T1.1-Nx3A	T1.1-Nx3B	T1.1-Nx4
Prąd [A]	-	-	-	-	-	-	-
Moc [kW]	-	-	-	-	-	-	-
Przewód	YDYzo 3x1,5mm ²	YDYzo 3x1,5mm ²	YDYzo 3x1,5mm ²	YDYzo 3x1,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²	YDYzo 3x2,5mm ²
Nazwa obwodu	JEDN. ZEWN. KLIMATYZATORA	JEDN. WEWN. KLIMATYZATORA	JEDN. ZEWN. KLIMATYZATORA	JEDN. WEWN. KLIMATYZATORA	JEDN. ZEWN. KLIMATYZATORA	JEDN. WEWN. KLIMATYZATORA	DRZWI AUTOMATYCZNE

MMA Marta Miller Architektki
ul. Kazimierza Królewicza 21/24
71-552 Szczecin tel. 600075586
NIP: 851 260 95 24



PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA ZMIANIE
UKŁADU FUNKCJONALNEGO CZĘŚCI
PARTERU NA POTRZEBY BIURA OBSŁUGI
INTERESTANTÓW W BUDYNKU ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

temat: /subject:

ul. GRZYBOWA 50,
72-010 POLICE

adres inwestycji /address
ul. Grzybowa 50
72-010 Police

adres inwestora

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

inwestor/investor

mgr inż. Piotr Markowski
nr upr. ZAP/0218/PODE/11

projektant/designed by

mgr inż. Marusz Piątkowski
nr upr. ZAP/0125/PWDE/11

sprawdzający/approved by

SCHEMAT T1.1

branża: elektryczna
skala: 1:50
faza: PW
data: lipiec 2019

IE1.2

nr
rys./num.