

ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.5

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP**

pn.:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Kołłątaja 29, 31, 33, 35 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia):

Zapytanie: „Czy Zamawiający dopuszcza wymianę balustrad balkonów i loggii na nowe ze stali nierdzewnej mocowanych od czoła płyty balkonowej z wypełnieniem np. szkłem bezpiecznym, ewentualnie zmianę sposobu mocowania słupków istniejącej balustrady na mocowanie od czoła płyty balkonowej w celu uniknięcia przebicia izolacji poziomej płyt balkonowych”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie przewiduje wymiany balustrad jak i zmiany wypełnienia balustrad z płyt HPL. Dopuszcza się zmianę sposobu mocowania słupków istniejącej balustrady na mocowanie do czoła płyty balkonowej. W przypadku pozostawienia istniejącego mocowania słupków do płyt balkonowych wymaga się wykonania dokładnego uszczelnienia na każdej warstwie izolacji przeciwwilgociowej oraz na styku słupków z okładziną posadzki z płytek gresowych.

DYREKTOR ZAKŁADU

mgr inż. Tomasz Kaczmarek

