



Police, dnia 20.04.2021 r.

ZGKIM.DP.261.20.2021.TP.8

**Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego nr ZGKIM.DP.261.20.2021.TP  
z dnia 15.04.2021 r.**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.*

**„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Kollątaja 29, 31, 33, 35 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”**

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia):

„Zgodnie z treścią zapytania ofertowego zakres robót został określony w: specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego (ZO) – w opisie do PT podano grubość ocieplenia sufitów loggii podano gr. ocieplenia wełną 10 cm, natomiast w przedmiarach widnieje opis gr. 5 cm – prosimy o podanie grubości ocieplenia którą należy przyjąć do wyceny.”

Odpowiedź:

Docieplenie sufitu loggii należy wykonać zgodnie z zapisami w STWiORB stanowiącej załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego tj. rozdział I ust. 3 pkt 7:

„zmienia się ocieplenie płyt balkonowych oraz sufitu loggii od spodu tj. należy zastosować wełnę grubości 5 cm na szerokości wnęki balkonowej (loggii) pozostałą powierzchnię należy wykonać w tzw. pół-systemie bez docieplenia”

**Ponadto Zamawiający dodaje w zapytaniu ofertowym do załącznika nr 7 Dokumentacja projektowa rysunki nr S/4.1 i S/4.2 – balustrady logii.**

**Pozostałe warunki zapytania ofertowego zostają bez zmian.**

DYREKTOR ZAKŁADU

.....  
(podpis Zamawiającego)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

ul. Bankowa 18

72- 010 Police

t: +48 91 43 11 300, 91-317 50-37

f: +48 91 31 75 4312



Dział Techniczno-Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

Kierownik Działu +48 91 43 11 350; 725 995 603 pok. 317

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego +48 91 43 11 352; 605 073 151 pok. 317

Inspektor ds. Technicznych +48 91 43 11 351/390; 695 395 408 pok. 31C