



-
-
-

Przejścia wszystkich rurociągów przez przegrody wydzielania pożarowego wykonać jako przejścia o odporności ogniowej EI120.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy klatki schodowej oraz piwnicy niebędące elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI60.

Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.

Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

PW: INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH RZUT II PIĘTRA			
INWESTYCJA:	Przystosowanie budynku do warunków p.poż.		
ADRES	ul. Bankowa 18. Police		
INWESTYCJI:	OPRACOWALI:		
BR. SANITARNA	mgr inż. Iwona KANIIEWSKA-JUJA	nr upr.	podpisy
projektant		ZAP/0204/PBS/15	
<div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div>MTG</div><div>www.mtgoz.pl ; pracownia@mtgoz.pl ul. Sowińskiego 24 , 10-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div></div>		DATA:	09.2019
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	4