









UWAGI DOT. OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AW NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA, INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM YDY2o 3x1,5, UKŁADANYM W LISTWACH INSTALACYJNYCH
- ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ RZECZOSZNAWCA OCHRONY PPOŻ. NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 1LX, ZGODNIE Z PN, NA KLATKACH SCHODOWYCH OŚWIETLENIE ZWIESZONO WZGLĘDEM NORMATYWU DO 5LX. PRZY URZĄDZADZENIACH OCHRONY PPOŻ. T.J. HYDRANTACH, PRZYCISKACH ROP, RPO, PPWP PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 5LX ZGODNIE Z PN.
- ZASTOSOWANE OPRAWY MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE ITB/CNBOP ORAZ WYPOSAŻONE BYĆ W AUTOTEST, Z 2 GODZ. FUNKCJĄ PODTRZYMANIA ZASILANIA I ŹRÓDŁEM ŚWIATEŁ LED, OPTYKA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ, ZGODNIE Z PROJEKTEM, DLA PRZESTRZENI OTWARTEJ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.
- SZCZEGÓŁOWĄ, LOK. OPRAW AW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA OBIEKCIE, NA ETAPIE WYKONAWSTWA I SKOORDYNAWAĆ Z ISTNIEJĄCYMI OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI

LEGENDA SYMBOLI OPRAW AWARYJNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWANIA SITP WF:

-  – OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZALKĄ W OBUJEDNIE MIN. LED 3x1W 2 GODZ. AT
-  – OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTRONNA – KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
-  – OPRAWA AWARYJNA – WYJŚCIE EWAKUACYJNE MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
-  – OPRAWA AWARYJNA – DO PRZESTRZENI OTWARTYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
-  – OPRAWA AWARYJNA – DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
-  – DWONEK ALARMOWY DUŻY 230VAC
-  – PRZYCISK DZWONKOWY 10A/230V
-  – WYMAGANE NATĘŻENIE OŚW. W DANEJ STREFIE

PW: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO -RZUT I PIĘTRA			
INWESTYCJA:	Przystosowanie budynku do warunków p.poż.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bankowa 18. Police		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
BR. SANITARNA projektant	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
 www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax: 914319926, kom. 608031884		DATA:	09.2019
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	IE5