

HP — istniejący hydrant do demontażu

HP1 — projektowany hydrant p.poż. "25" z wężem półsztywnym dł. 30m

projektowana instalacja hydrantów wewnętrznych

H1 — projektowany pion instalacji hydrantowej

Przejścia wszystkich rurociągów przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać jako przejścia o odporności ogniowej EI120.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy klatki schodowej oraz piwnicy niebędące elementami oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI60.

Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

PW: INSTALACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
RZUT PARTERU

INWESTYCJA:	Przystosowanie budynku do warunków p.poż.
ADRES INWESTYCJI:	**ul. Bankowa 18. Police**

	OPRACOWALI:	**nr upr.**	**podpisy**
BR. SANITARNA projektant	mgr inż. Iwona KANIEWSKA-JUJA	ZAP/0204/PBS/15	

PRACOWNIA PROJEKTOWA MILO7
www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl
ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin
tel/fax 914319926 , kom. 608031884

DATA:	09.2019
SKALA:	1:100
NR RYS.:	**2**