






LEGENDA SYMBOLI OPRAW AWARYJNYCH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTOWANIA SITP WP:


- 


– OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA Z GRZALKĄ W OBUJĘCIU MIN. LED 3x1W 2 GODZ. AT
- 


– OPRAWA AWARYJNA JEDNOSTRONNA – KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
- 

– OPRAWA AWARYJNA – WYJŚCIE EWAKUACYJNE MIN. LED 1,2W 2 GODZ. AT
- 

– OPRAWA AWARYJNA – DO PRZESTRZENI OTWARTYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
- 

– OPRAWA AWARYJNA – DO CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH MIN. LED 2W 2 GODZ. AT
- 

– DWONEK ALARMOWY DUŻY 230VAC
- 

– PRZYCIŚC DZWONKOWY 10A/230V
- 

– WYMAGANE NATĘŻENIE OŚW. W DANEJ STREFIE

UWAGI DOT. OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:

- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚW. AW NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCYCH OBWODÓW OŚWIETLENIOWYCH Z POMINIĘCIEM ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIA, INSTALACJĘ NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM YDY2o 3x1,5, UKŁADANYM W LISTWACH INSTALACYJNYCH
- ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ RZECZOZNAWCĄ OCHRONY PPOŻ. NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 1LX, ZGODNIE Z PN, NA KŁATKACH SCHODOWYCH OŚWIETLENIE ZMIĘSZONO WZGLĘDEM NORMATYWU DO 5LX. PRZY URZĄDZANIACH OCHRONY PPOŻ. T.J. HYDRANTACH, PRZYCIŚKACH ROP, RPO, PPMP PROJEKTUJE SIĘ OŚWIETLENIE NA POZIOMIE 5LX ZGODNIE Z PN.
- ZASTOSOWANE OPRAWY MUSZĄ POSIADAĆ DOPUSZCZENIE ITB/CNBOP ORAZ WYPOSAŻONE BYĆ W AUTOTEST, Z 2 GODZ. FUNKCJĄ PODTRZYMANIA ZASILANIA I ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA LED, OPTYKA DOSTOSOWANA DO WYMAGAŃ, ZGODNIE Z PROJEKTEM, DLA PRZESTRZENI OTWARTEJ I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH.
- SZCZEGÓŁOWĄ LOK. OPRAW AW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA OBIEKCIE, NA ETAPIE WYKONAWSTWA I SKOORDYNOWAĆ Z ISTNIEJĄCYMI OPRAWAMI OŚWIETLENIOWYMI

PW: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO -RZUT II PIĘTRA			
INWESTYCJA:	Przystosowanie budynku do warunków p.poż.		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bankowa 18. Police		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
BR. SANITARNA projektant	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/POOE/11	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>MIŁO7</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax: 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	09.2019
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	IE6