

ZGKIM.DP.261.29.2022.TP.3

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE
POTENCJALNEGO WYKONAWCY
DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZGKIM.DP.261.29.2022.TP**

pn.:

„Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 131 przy ul. Robotniczej 18 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Treść pytania (zachowana oryginalna pisownia):

„Jako Oferent proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałowej - montaż obróbek blacharskich parapety z blachy powlekanej 0,7 na blachę powlekaną 0,55, która jest przewidziana przez Producenta do montażu m.in. jako parapety zewnętrzne. Wynika to z faktu problemów z dostępnością materiałową na rynku?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałowej w zakresie obróbek blacharskich parapetów z blachy powlekanej 0,7 mm na blachę powlekaną 0,55 mm pod warunkiem udokumentowania braku dostępności materiałowej blachy powlekanej gr. 0,7 mm na rynku.


DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Tomasz Kaczmarek

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

ul. Bankowa 18
72- 010 Police
t: +48 91 43 11 300, 91 317 50 37
f: +48 91 31 75 4312

Dział Techniczno-Inwestycyjny i Zamówień Publicznych

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| Kierownik Działu | +48 91 43 11 350; 725 995 603 | pok. 317 |
| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego | +48 91 43 11 352; 605 073 151 | pok. 317 |
| Inspektor ds. Technicznych | +48 91 43 11 351/390; 695 395 408 | pok. 310 |