

Szczecin, dnia 05 marca 2024 r.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Szczecinie

Nasz znak:
SS.ZUZ.4210.20.2024

INFORMACJA

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

podaje do publicznej wiadomości

że na wniosek Gminy Police, reprezentowanej przez Panią Ewę Małgorzatę Niedośpiał, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

- a. likwidację wylotu kanalizacji deszczowej W1, zlokalizowanego na działce nr 456 obręb Pilchowo, gm. Police,
- b. wykonanie przebudowy urządzenia wodnego – rowu, zlokalizowanego na działce nr 456 obręb Pilchowo, gm. Police poprzez zabudowę rowu w rurociąg o przekroju zamkniętym o średnicy \varnothing 600 mm na odcinku D8-W1 długości ok. 223 m wraz z wylotem umocniony przed podmywaniem poprzez obrukowanie kostką brukową lub kamieniem naturalnym,
- c. Wykonanie drenażu przykanałowego - na odcinku projektowanego rurociągu na działce nr 456 obręb Pilchowo, gm. Police pomiędzy studzienkami oznaczonymi na planie zagospodarowania D1-D8 (zabudowany odcinek rowu) o długości ok. 274m z rur drenarskich \varnothing 126x113mm z filtrem z włókna syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5x5mm. ułożony równolegle do projektowanego rurociągu.

p.o. z-cy DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Szczecinie


Paweł Merdas

1. Tablica ogłoszeń Gminy Police
2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie i BIP PGW WP
3. ZUZ aa.