




**Burmistrz Polic**  
**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3



Police, dnia 12 września 2024 r.

AK  
AK  
23 10 2024

**Pan Artur Echaust**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach**  
**Biuro Rady Miejskiej w Policach**  
ul. St. Batorego 3, 72-010 Police

Nasz znak: TI.0003.1.2024.8.KM

### ***Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach***

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Ireneusza Todorskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie montażu podbitki dachowej w świetlicy wiejskiej w Dębostrowie, uprzejmie informuję, że pozostawienie odłoniętej więźby na poddaszu nieużytkowym jest korzystne dla zachowania naturalnej regulacji wilgotności drewna krokwi i jętek konstrukcji dachu. Z uwagi na ochronę przed porażeniem mykologicznym w 2018 r. z poddasza nieużytkowego usunięte zostały zawilgocone płyty pilśniowe, które nie stanowiły izolacji termicznej lub bariery przeciwwilgociowej. Biorąc pod uwagę wyżej przywołane aspekty techniczne, a także w dalszej perspektywie konieczność przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Dębostrowie trzeba wyjaśnić, że nie ma uzasadnienia dla ponownego montażu osłon konstrukcji dachu w przestrzeni poddasza nieużytkowego.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kowalewski*

Do wiadomości:

1. Pan Ireneusz Todorski  
Radny Rady Miejskiej w Policach
2. Biuro Rady Miejskiej w Policach
3. Główny Specjalista ds. nadzoru nad budynkami gminnymi
4. a/a.

**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

**tel. +48 91 431 18 30**  
**fax +48 91 431 18 32**  
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl