

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na:

**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL.
WIŚNIOWEJ I CZEREŚNIOWEJ W POLICACH**

Treść pytań i odpowiedzi

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozdz. VI pkt. 2 SIWZ informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania dotyczące SIWZ przedmiotowego przetargu.

ZAPYTANIE 1.

1. Dział V pkt. 1.2. SIWZ mówi iż w przetargu udział mogą wziąć Wykonawcy , którzy:

„posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej jedno zamówienie publiczne obejmujące budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o dł. 400 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE o dł. 300 mb, że posiadają wykwalifikowany personel do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza przedłożenie dokumentów potwierdzających doświadczenie w wykonywaniu sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych, **ale sanitarnych** o żądanej długości?

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w zamian za personel o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanej przedłożyć dokumenty personelu o uprawnieniach w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg?

ZAPYTANIE 2.

1. Czy kinety studni kanalizacyjnych fi1200 z kręgów betonowych mają zostać wyłożone cegłą klinkierową ?
2. Czy jako zwieńczenie w/w studni przyjąć zwężkę stożkową jednostronną czy pokrywę betonową ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania studnie kanalizacyjne z gładką rurą trzonową fi400mm ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania wpusty uliczne Dn450 (Dz550mm) ?
5. Czy przedmiar można traktować jako element pomocniczy, czy należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje ?

ODPOWIEDŹ

Ad.1.

- Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentów (referencji) potwierdzających wykonanie zamówienia publicznego obejmujące również budowę kanalizacji sanitarnej o żądanej długości. Chodzi o to aby wykonawca wykazał się w budowie kanalizacji w technologii z rur kamionkowych nowej generacji.
- Zamawiający dopuszcza również przedłożenie w dokumentach personelu o uprawnieniach w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg.

Ad. 2.1. Nie przewiduje się wyłożenia kinet cegłą klinkierową.

Ad. 2.2. Na zwieńczeniu studni kanalizacyjnych należy przyjąć nad studzienne płyty betonowe.

Ad. 2.3. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Ad. 2.4. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją.

Ad. 2.5. Załączony przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Kalkulacja ceny winna być opracowana na podstawie załączonego do SIWZ projektu budowlano-wykonawczego.

Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny podano w rozdziale XII SIWZ.