

**Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 06.07.2009 roku na zapytania złożone
przez Wykonawców w toku postępowania
o zamówienie publiczne
Budowa budynku socialnego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach.**

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o ponowne wyjaśnienie i szczegółowe rozrysowanie okien O5 i O5' w klasie EI 30 (okna kuchenne). Podane parametry nie są wystarczające do ich wyceny. Wg informacji producentów stolarki aluminiowej wymagane jest aby okna w tej klasie były nieotwieralne. Ponadto nie powinno się w nich montować szczelin wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny należy przyjąć, że symbol O5 (także O5') określa dwa okna zestawione jedno nad drugim - całość o wymiarach 110 x 130 cm w świetle ościeży (hp - 110 cm od posadzki):

- ✔ dolne - okno aluminiowe nieotwieralne (do wys. 2 m od posadzki) w klasie odporności ogniowej EI30,
- ✔ górne - okno aluminiowe uchylne bez wymagań co do klasy odporności ogniowej.

Schematyczny widok zestawu O5 i O5' wg zestawienia stolarki okiennej (patrz: odpowiedzi zamawiającego z dnia 01.07.2009 roku).