



sp  
15.03.2011

# Rzut poddasza 1:50

- ☐ - CENTRALA ODDYMIANIA Z KLUCZKOWYM PRZYCISKIEM PRZECIETLANIA;
- ⊕ - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY;
- ⊕ - OPTYCZNY CZUJNIK DYMU,
- ⊕ - AUTONOMICZNY DO PRACY W SIECI CIĘDEK;
- ⊕ - OPRAWA OŚWIETLENIA Z 2 GODZINNYM MODUŁEM AWARYJNYM;

**UWAGA:**

1. OPRAWY WĄCZĄĆ PRZEWODEM 404PHX117/250V DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA;
2. AUTONOMICZNE CZUJNIKI DYMU WĄCZĄĆ W SIEĆ PRZEWODEMNYM TYDZ 3x0,7;
3. CZUJNIKI I ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA CERTYFIKOWANE DO SYSTEMÓW POŻ.

Projekt remontu korytarza poddasza i klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Cisowej 2 w Policach		
Branża	Elektryczna	03.2011
Tytuł rys.	Rzut poddasza 1:50	3
Projektant	mgr inż. Adam Białczewski	ZAP/0068/POE/07